



Директор ГБУСОН
детский-дом интернат

[Handwritten signature]
« 01.09.2020г. »

ПЛАН

**мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам
си отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Анапанковскому району и
Ипановскому городскому округу в ГБУСОН «ДДИ»**

Ушение содержание)	Мероприятия по устранению	Срок исполнения	Ответственный
изовано проведение ания целостности конструкций ия кровли, не реже 1 раз в год ением акта проверки	Организовать проведение обследования целостности конструкций ограждения кровли, не реже 1 раз в год с составлением акта проверки	01.09.2020г	Директор Студеникина Н.В.
изованно не реже 1 раза в 5 лет ие эксплуатационных й ограждений на крышах с нием соответствующего	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	01.09.2020г	Директор Студеникина Н.В.
те не проведены работы по южаровзрывобезопасными И вентиляционных камер, одов от горючих отходов с нием соответствующего акта	Провести на объекте работы по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)	01.09.2020г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.

в лестничных клетках, ведутся без устройств обслуживания, в открытом	Двери на лестничных клетках, оборудовать устройств самозакрывания	01.09.2020г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.
и	Организовать проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли зданий интерната (при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год)	01.09.2020г	Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.
и прачечной отсутствует	В здании прачечной установить автоматическую противопожарную сигнализацию	01.09.2020г	Директор Студеникина Н.В.
и холодильников отсутствует	В здании холодильников установить автоматическую противопожарную сигнализацию	01.09.2020г	Директор Студеникина Н.В.
и сушилки отсутствует	В здании сушилки установить автоматическую противопожарную сигнализацию	01.09.2020г	Директор Студеникина Н.В.
и гаража отсутствует	В здании гаража установить автоматическую противопожарную сигнализацию	01.09.2020г	Директор Студеникина Н.В.
и насосной отсутствует	В здании насосной установить автоматическую противопожарную сигнализацию	01.09.2020г	Директор Студеникина Н.В.
и реабилитации на путях и расположен ковер не	В отделении реабилитации на путях эвакуации закрепить ковер к полу	04.05.2020г	Заведующий хозяйством

<p>зия здания интерната, заные вычислительной и, не укомплектованы отными огнетушителями</p>	<p>Помещения здания интерната, оборудованные вычислительной техникой, укомплектовать углекислотными огнетушителями</p>	<p>04.05.2020г</p>	<p>Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.</p>
<p>реабилитации в коридоре, на куации, установлена железная</p>	<p>В здании реабилитации в коридоре, на путях эвакуации, демонтировать железную решетку</p>	<p>04.05.2020г</p>	<p>Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.</p>
<p>реабилитации, эвакуационные роможжены железными пи</p>	<p>В здании реабилитации в коридоре, на путях эвакуации, демонтировать железную решетку</p>	<p>04.05.2020г</p>	<p>Заведующий хозяйством Коваленко Е.Н.</p>